



ATTO DD 3634/A1816B/2020

DEL 23/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 28 – Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla DD 2098/A1816B del 06/08/2020 inerente il progetto: “Realizzazione area di laminazione delle acque del bacino del rio Sant’Anna” localizzato nel comune di Bernezzo (CN). Cat. B1.13 - Pos. 2020-03/VER

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 2098/A1816B del 06/08/2020, assunta a conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di “Realizzazione area di laminazione delle acque del bacino del rio Sant’Anna” localizzato nel comune di Bernezzo (CN), l’intervento è stato escluso “dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle raccomandazioni ivi indicate, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo/esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, e vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell’intervento”; tali raccomandazioni sono riconducibili alle condizioni ambientali "ante operam" (riportate nell’Allegato A della DD sopra citata) come di seguito elencate:

- indicazione dell’effettiva volumetria di materiale litoide da estrarre dal corso d’acqua, supportata dagli elaborati grafici (planimetrie di rilievo e di progetto, sezioni di rilievo e di progetto) e da un’apposita tabella riepilogativa dei volumi di scavo;
- definizione della tipologia di materiale trasportato dal corso d’acqua che sarà oggetto di trattenuta dalla briglia in progetto, considerata la dichiarazione relativa all’assenza di materiale lapideo in alveo;
- deve essere mantenuto intatto l’alveo di magra lungo gran parte del rio Sant’Anna, conservandone il substrato naturale e la copertura vegetale in sponda destra;
- deve essere costruita una rampa rustica in massi irregolari impacchettata e con pendenza del 5%, più compatibile con le capacità natatorie dello scazzone, come raccordo tra l’area di trattenuta del materiale flottante e l’alveo naturale.

Dato atto che:

in data 11/12/2020 (prot. 62021/A1816B), l’arch. Davide Gianluigi Musso, in qualità di responsabile del procedimento del lavoro in oggetto per conto dell’Unione Montana Valle Grana, ha trasmesso l’istanza per la Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali ai sensi dell’art. 28, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, di cui alla DD 2098/A1816B del 06/08/2020 relativa al progetto “Realizzazione area di laminazione delle acque

del bacino del rio Sant'Anna" in comune di Bernezzo (CN) allegando la specifica documentazione;

ai fini della verifica dell'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali inerenti alle fasi di redazione del progetto definitivo ed alla fase realizzativa delle opere, il Responsabile del procedimento ha convocato una riunione dell'Organo Tecnico in data 14/12/2020, con richiesta del contributo tecnico dell'Arpa Piemonte, in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998;

Considerato che:

ai sensi della suddetta normativa l'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente;

che durante la riunione, l'Organo Tecnico ha riscontrato all'unanimità l'ottemperanza delle prescrizioni "ante operam" richieste; ha inoltre ribadito specificatamente:

- Settore Tecnico Regionale di Cuneo: *preso atto della volumetria del materiale da estrarre dal corso d'acqua e della sua tipologia, relativamente a quello demaniale, si richiede che già nella successiva fase di progettazione definitiva vengano allegati, tra gli elaborati, lo schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto; quest'ultimo dovrà contenere l'obbligo dell'impresa appaltatrice ad acquisire in concessione, presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo, il materiale litoide demaniale da estrarre, con l'indicazione del canone da porre a base di gara; l'aggiudicazione dovrà avvenire sulla base del maggior sovraccanone offerto in aggiunta al valore del canone erariale a base d'asta.*
- Settore Polizia mineraria, cave e miniere: *l'impresa aggiudicatrice individui e comunichi, prima dell'inizio dei lavori, le cave in attività presso cui verranno reperiti i materiali inerti (blocchi da scogliera) necessari per la realizzazione degli interventi e le viabilità interessate cave-cantiere.*
- Direzione Ambiente, Energia e Territorio: *l'importanza in fase di cantiere, dell'osservanza di quanto riportato nelle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale"*

Tenuto conto che è pervenuto il parere dell'Arpa Piemonte – Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest) – Struttura Semplice Attività di Produzione, acquisito agli atti con prot. n. 63947/A1816B del 22/12/2020 – nel quale si riscontra per ogni condizione posta:

1. è prevista l'estrazione di un volume complessivo di materiale litoide pari a 4.535,33 m³ proveniente in parte da scavi effettuati su sedime demaniale (per un volume di 927,14 m³) e per la parte rimanente, da scavi eseguiti su terreni di proprietà privata ed esterni all'alveo
2. il Rio Sant'Anna non mostra trasporto lapideo, il materiale trattenuto dalla briglia filtrante posta a valle dell'area di laminazione sarà essenzialmente di tipo flottante, come ramaglie, arbusti
3. cfr. Tav. 3 Planimetria stato in progetto e Tav. 4 Profilo e sezioni stato in progetto
4. è previsto il Monitoraggio della efficacia della scala di rimonta. Nel merito si suggerisce di consultare l'Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo ai sensi della DGR 17 maggio 2011, n. 75-2074 ex art. 8: *"I passaggi per la libera circolazione della fauna ittica sono autorizzati dall'Autorità idraulica competente, sentiti gli Uffici Provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica, per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica"*

Valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, esaminata la documentazione a corredo dell'istanza e alla luce dei contributi pervenuti dall'Organo Tecnico e dall'Arpa Piemonte, si attesta l'ottemperanza alle singole condizioni ambientali di cui alla DD 2098/A1816B del 06/08/2020 relativa al progetto "Realizzazione area di laminazione delle acque del bacino del rio Sant'Anna" localizzato nel comune di Bernezzo (CN), come sopra dettagliatamente riportate.

Visti i contributi acquisiti e in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE
- Legge 241/1990
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
- D.Lgs. 152/2006
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
- L.R. 14/2014
- L.R. 23/2008
- L.R. 40/1998 e s.m.i.
- D.G.R. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i. di individuazione del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale

DETERMINA

- di attestare l'ottemperanza delle condizioni ambientali impartite con Determinazione Dirigenziale 2098/A1816B del 06/08/2020, relativa al progetto "Realizzazione area di laminazione delle acque del bacino del rio Sant'Anna" localizzato nel comune di Bernezzo (CN)". Esclusione del progetto dalla Fase di Valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006";
- di disporre, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, la pubblicazione della documentazione relativa alla verifica di ottemperanza sul sito web regionale entro quindici giorni dalla presente determinazione;
- di dare atto che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente"

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe



r_piemon - Rep. DD-A18 23/12/2020.0003634. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: GRAZIANO VOLPE Si attesta che l a presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte